



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности
г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р.
Сызранский и Шигонский**

ул. Ульяновская, 44, г.о. Сызрань, 446001

Телефон: (8464) 98-33-02 факс: 98-33-03

Тел. доверия (8846)337-72-82

30.09.2013 № 4320-2-17

На № _____ от _____

Директору ГБОУ Самарской области
СОШ п. Береговой м.р. Шигонский
Яцких Т.П.

446700, Самарская область, м.р. Шигонский
п. Береговой, ул. Школьная, 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

« 30 » сентября 2013 года

г.о. Сызрань

Я, инспектор отдела надзорной деятельности городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский, старший лейтенант внутренней службы - государственный инспектор городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский по пожарному надзору Рахчеев Алексей Владимирович установил, что:

« 23 » сентября 2013 года в 15 часов 00 минут на основании распоряжения главного государственного инспектора городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский по пожарному надзору № 1741 от 26.08.2013 г. проведена плановая выездная проверка здания, помещений государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Береговой муниципального района Шигонский Самарской области по адресу: 446710 Самарская область, м.р. Шигонский, ст. Бичевная, ул. Заводская, 17, совместно с учителем ГБОУ СОШ п. Береговой м.р. Шигонский – Судаковой Татьяной Николаевной, в ходе которого установлено, что должностное лицо – учитель ГБОУ СОШ п. Береговой м.р. Шигонский Судакова Г.Н. нарушила:

- Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, не оборудовала устройствами для самозакрывания (1-ый этаж здания) (Нарушение: ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002 г., строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* (приняты и введены в действие с 01.01.1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 6.18*)
- На объекте не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п.61 «правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390)

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи.

- Допустила использование электрочайника не имеющего устройства тепловой защиты (учительская) (Нарушение: п. 42-г «правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390)

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: нарушение требований пожарной безопасности, к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электрической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Рассмотреть данное представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона и недопущению их нарушения в дальнейшем;
2. Принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах инспектору отдела надзорной деятельности г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по адресу: 446001 г.о. Сызрань ул. Ульяновская, 44.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление _____  А.В. РАХЧЕВ

Копию представления получил « 00 » 00 2013г ✓ _____ Т.П. ЯЦКИХ

Копия представления направлена _____